

Station d'épuration de Colombier

Exutoire immédiat: Lac

Bassin versant: Lac

Année de mise en service: 1969

Année de modification: 2000

Système: boues activées

Habitants raccordés: 34000

Commune(s) raccordée(s): Auvernier, Cortailod, Bôle, Boudry, Colombier, Corcelles-Cormondrèche, Peseux (ouest), Montmollin

Production d'énergie (couplage chaleur/force): oui



Résultats des campagnes de mesures

Concentration en mg/l

<i>Dates</i>	<i>25.09.13</i>	<i>07.11.13</i>	<i>20.03.14</i>	<i>20.08.14</i>	<i>25.09.14</i>	<i>19.03.15</i>	normes
Matières en suspension	5	1	1	8	5	7	10
DBO5	5	1	4	4	5	8	10
Phosphore total	0.53	0.31	0.74	0.69	0.53	0.58	0.8
Azote ammoniacal	4.31	2.40	2.93	7.88	4.48	16.37	

Informations fournies par le service de l'énergie et de l'environnement