

Station d'épuration de Bevaix

Exutoire immédiat: lac (par ruisseau)

Bassin versant: lac

Année de mise en service: 1974

Année de modification:

Système: lit bactérien

Habitants raccordés: 3520

Commune(s) raccordée(s): Bevaix



Résultats des campagnes de mesures

Concentration en mg/l

Dates	23.04.14	14.05.14	04.09.14	06.11.14	21.04.15	06.05.15	normes
Matières en suspension	16	13	15	4	21	9	20
DBO5	18	12	12	4	6	3	20
Phosphore total	0.22	0.30	0.17	0.15	0.52	0.24	0.8
Azote ammoniacal	18.58	15.20	20.87	5.98	15.48	0.71	

Informations fournies par le service de l'énergie et de l'environnement