

Station d'épuration de Boveresse

Exutoire immédiat: Areuse

Bassin versant: Areuse

Année de mise en service: 1974

Année de modification: 1994

Système: lit bactérien

Habitants raccordés: 6235

Villages raccordés: St.-Sulpice, Buttes, Fleurier, Boveresse et Môtiers



Résultats des campagnes de mesures

Concentration en mg/l

Dates	20.08.14	25.09.14	06.11.14	05.03.15	21.04.15	03.06.15	normes
Matières en suspension	154	15	8	20	34	21	20
DBO5	27	5	3	7	14	8	20
Phosphore total	6.99	0.90	0.56	1.36	2.00	4.26	0.8
Azote ammoniacal	0.12	0.92	0.34	0.87	7.19	8.60	

Informations fournies par le service de l'énergie et de l'environnement