

Station d'épuration de Engollon

Exutoire immédiat: Seyon

Bassin versant: Seyon

Année de mise en service: 2000

Année de modification:

Système: culture fixée

Habitants raccordés: 10500

Commune(s) raccordée(s): Les Hauts-Geneveys, Fontainemelon, Cernier, Chézard, St.-Martin, Dombresson, Villiers, Savagnier, Fontaines, Engollon, Fenin-Vilars-Saules

Production d'énergie (couplage chaleur/force): oui



Résultats des campagnes de mesures

Concentration en mg/l

<i>Dates</i>	<i>15.10.13</i>	<i>15.04.14</i>	<i>14.05.14</i>	<i>04.09.14</i>	<i>14.04.15</i>	<i>06.05.15</i>	normes
Matières en suspension	1	1	4	3	1	1	10
DBO5	1	1	2	1	1	1	10
Phosphore total	0.29	0.39	0.81	0.49	0.63	0.16	0.8
Azote ammoniacal	0.25	0.05	1.67	0.94	1.10	0.84	2

Informations fournies par le service de l'énergie et de l'environnement