

Station d'épuration de Saint-Aubin

Exutoire immédiat: lac

Bassin versant: lac

Année de mise en service: 1973

Année de modification: 2002

Système: boues activées

Habitants raccordés: 5180

Commune(s) raccordée(s): St-Aubin-Sauges, Gorgier-Chez-le-Bart, Fresens et Montalchez

Production d'énergie (couplage chaleur/force): oui



Résultats des campagnes de mesures

Concentration en mg/l

<i>Dates</i>	<i>15.04.14</i>	<i>04.06.14</i>	<i>04.09.14</i>	<i>14.10.14</i>	<i>14.04.15</i>	<i>03.06.15</i>	normes
Matières en suspension	19	8	8	5	2	17	15
DBO5	10	9	2	4	4	5	15
Phosphore total	0.76	0.31	0.48	0.53	0.25	0.71	0.8
Azote ammoniacal	22.54	1.01	0.34	0.55	0.97	7.26	

Informations fournies par le service de l'énergie et de l'environnement