

Commune: _____ N° cadastre: _____ N° bâtiment: _____
Objet: _____ EGID: _____

Locaux frigorifiques

But: _____
Température intérieure < 8°C oui non (→ pas d'exigence)
Volume utile _____ m³
Volume utile > 30 m³: oui (→ «Exigences touchant le flux de chaleur moyen»)
 non (→ libre choix exigences: «valeur U moyenne» ou «flux de chaleur»)

Exigences touchant la valeur U moyenne

Valeur U moyenne ≤ 0.15 W/(m²·K): oui (→ joindre le calcul de la valeur U moyenne)
 non (→ exigences touchant le flux de chaleur moyen)

Exigences touchant le flux de chaleur moyen par zone de température

(→ joindre le calcul du flux de chaleur moyen)

Flux de chaleur moyen ≤ 5 W/m²: oui
 non, motif: _____

Utilisation des rejets thermiques

Rejets thermiques produits dans bâtiment? non oui, provenant _____
Rejets utilisés pour: chauffage de: ECS autre: _____
Motif si non utilisation: _____

Annexes/remarques

Signatures

Nom et adresse, ou tampon de l'entreprise	Justificatif établi par:	Contrôle du justificatif/Contrôle privé:
	_____	Le justificatif est certifié complet et correct:
	_____	_____
Responsable, tél.:	_____	_____
Lieu, date, signature:	_____	Contrôle d'exécution: <input type="checkbox"/> même personne
		ou: _____