

Résultats de la STEP de Brot-Dessous

	Unités					recommandations VSA
Date		26.02.2025	29.04.2025	20.08.2025	05.11.2025	

Météo		couvert	variable	beau	beau	
-------	--	---------	----------	------	------	--

pH

entrée		n.a	n.a	7.4	n.a.	
sortie		7.7	7.5	7.5	7.7	6.5-9.0

Demande biologique en oxygène sur 5 jours

entrée	mg/l	n.a	n.a	11	n.a.	
sortie	mg/l	7	10	8	2	30
rendement	mg/l			27%		

Demande chimique en oxygène

entrée	mg/l	n.a	n.a	83	n.a.	
sortie	mg/l	35	62	67	23	60
rendement	mg/l			19%		

Matière en suspension

sortie	mg/l	15	13	15	9	30
--------	------	----	----	----	---	----

Carbone organique

total entrée	mg/l	n.a	n.a	31.4	n.a.	
dissous sortie	mg/l	9.8	14	18.2	4.5	20
rendement	mg/l			42%		

n.a = non analysé