ETABLISSEMENT : .....

BASSIN : .....

MOIS : .....

ANNEE : .....

NORMES OPBD :

Chlore libre / Bassins nageurs et non nageurs : **0.2 à 0.8 mg/l**

Chlore libre / Bassins à eau bouillonnante : **0.7 à 1.5 mg/l**

Chlore combiné : Valeur Max. **0.2 mg/l**

pH / Tous les bains : **6.8 à 7.6**

Date	Heure	**Chlore libre DPD1 mgCl_2/l**	Chlore total DPD1+3 mgCl_2/l	**Chlore combiné mgCl_2/l**	pH	Temp. Eau °C	Temp. Air °C	%RH piscine couverte	**Eau fraîche (m^3) / Vidange (V)**	Lavage filtre	Désinfectant (Kg)	Correcteur pH (Kg)	Floculant (Kg)	Algicide (Kg)	Affluence (nbr) / Piscine fermée (date)

Mesures prises en cas de dépassement des valeurs admises : .....

.....

.....