

Station d'épuration des Brenets

Exutoire immédiat: ruisseau de la Rançonnière

Bassin versant: Doubs

Année de mise en service: 1970

Année de modification:

Système: lit bactérien

Habitants raccordés: 1000

Commune(s) raccordée(s): Les Brenets



Résultats des campagnes de mesures

Concentration en mg/l

<i>Dates</i>	<i>24.06.14</i>	<i>04.09.14</i>	<i>14.10.14</i>	<i>14.04.15</i>	<i>19.03.15</i>	<i>06.05.15</i>	normes
Matières en suspension	18	7	8	20	25	13	20
DBO5	8	4	2	12	7	5	20
Phosphore total	0.96	0.74	0.48	0.88	0.98	0.92	0.8
Azote ammoniacal	0.07	0.81	0.04	7.54	2.76	2.77	

Informations fournies par le service de l'énergie et de l'environnement