

# Station d'épuration du Landeron

Exutoire immédiat: Petite Thielle

Bassin versant: Thielle

Année de mise en service: 1971

Année de modification: 2002

Système: boues activées

Habitants raccordés: 8820

Commune(s) raccordée(s): La Neuveville, Le Landeron et Lignières

Production d'énergie (couplage chaleur/force): oui



## Résultats des campagnes de mesures

Concentration en mg/l

Dates	25.09.13	20.03.14	14.05.14	20.08.14	25.09.14	19.03.15	normes
Matières en suspension	1	1	4	0	3	3	<b>15</b>
DBO5	1	3	2	1	1	3	<b>15</b>
Phosphore total	0.26	0.23	0.26	0.38	0.49	0.20	<b>0.8</b>
Azote ammoniacal	0.05	5.44	0.64	0.12	0.39	4.40	

---

Informations fournies par le service de l'énergie et de l'environnement