

# Station d'épuration de Marin

Exutoire immédiat: La Thielle

Bassin versant: La Thielle

Année de mise en service: 1974

Année de modification: 2002

Système: boues activées

Habitants raccordés: 16000

Communes et villages raccordés: Hauterive, St.-Blaise, Marin, Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier, Enges, Gals et Gampelen

Production d'énergie (couplage chaleur/force): oui



## Résultats des campagnes de mesures

Concentration en mg/l

Dates	21.08.13	25.09.13	20.03.14	20.08.14	25.09.14	19.03.15	normes
Matières en suspension	3	9	6	5	13	9	<b>15</b>
DBO5	2	3	2	2	3	5	<b>15</b>
Phosphore total	0.35	0.54	0.46	0.35	0.29	0.38	<b>0.8</b>
Azote ammoniacal	0.94	1.18	1.68	1.72	2.18	14.20	

---

Informations fournies par le service de l'énergie et de l'environnement