

# Station d'épuration de Noiraigue

Exutoire immédiat: la Noiraigue

Bassin versant: Areuse

Année de mise en service: 1978

Année de modification: 1995

Système: lit bactérien

Habitants raccordés: 497

Commune(s) raccordée(s): Noiraigue



## Résultats des campagnes de mesures

Concentration en mg/l

Dates	20.08.14	25.09.14	06.11.14	05.03.15	21.04.15	03.06.15	normes
Matières en suspension	54	17	17	24	43	40	<b>20</b>
DBO5	17	14	7	8	22	23	<b>20</b>
Phosphore total	2.66	2.18	0.51	0.94	2.13	1.82	<b>0.8</b>
Azote ammoniacal	5.77	4.78	0.71	1.76	9.73	10.32	

---

Informations fournies par le service de l'énergie et de l'environnement