

Station d'épuration des Ponts-de-Martel

Exutoire immédiat: emposieux

Bassin versant: Areuse

Année de mise en service: 1981

Année de modification:

Système: lit bactérien

Habitants raccordés: 850

Commune(s) raccordée(s): Ponts-de-Martel



Résultats des campagnes de mesures

Concentration en mg/l

<i>Dates</i>	<i>24.06.14</i>	<i>04.09.14</i>	<i>14.10.14</i>	<i>14.04.15</i>	<i>19.03.15</i>	<i>06.05.15</i>	normes
Matières en suspension	55	11		20	3	2	20
DBO5	5	3	8	12	2	2	20
Phosphore total	2.14	0.38	3.98	0.57	0.15	0.06	0.8
Azote ammoniacal	1.01	1.48	2.54	2.39	1.18	0.40	

Informations fournies par le service de l'énergie et de l'environnement